

排出される排ガス測定結果

2026.1.28

	排ガス							ダイオキシン類		
	採取した 月日	測定結果の 得られた月日	硫黄酸化物 (K値)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素酸化物 (ppm)	水銀 (μg/m ³ N)	採取した 月日	測定結果の 得られた月日	排ガス (ng-TEQ/m ³ N)
基準値	—	—	8.8	0.2	700	120	50	—	—	10
採取位置	—	—	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	—	—	煙突
2023年	3月11日	3月23日	0.01未満	0.009	3	36	0.22	—	—	—
2023年	9月30日	10月20日	0.01未満	0.006	1未満	18	1.0	9月30日	10月24日	0.0012
2024年	3月9日	3月26日	0.01未満	0.007	2	13	0.02	—	—	—
2024年	9月14日	10月7日	0.01未満	0.015	2	10	0.06	9月14日	10月20日	0.00029
2025年	3月27日	3月8日	0.01未満	0.005	6	6	0.05	—	—	—
2025年										

		月間焼却量 (トン)	焼却炉 炉内温度 (°C)	集じん機 入口温度 (°C)	排ガス CO濃度 ppm	
		基準値	—	800以上	200以下	
	測定位置	—	焼却炉炉内	集じん機入口	排ガス煙道	
2023年	1月	6.5	920	122	24.3	
	2月	0	—	—	—	※
	3月	17.4	993	163	43.1	
	4月	0	—	—	—	※
	5月	0	—	—	—	※
	6月	0	—	—	—	※
	7月	0	—	—	—	※
	8月	0	769	93	47.3	
	9月	21.2	897	141	16.3	
	10月	0	—	—	—	※
	11月	0	—	—	—	※
	12月	0	—	—	—	※
2024年	1月	5.6	949	140	19.6	
	2月	0	—	—	—	※
	3月	7.9	975	123	19.3	
	4月	0	—	—	—	※
	5月	0	—	—	—	※
	6月	0	—	—	—	※
	7月	12	933	120	18.4	
	8月	0	—	—	—	※
	9月	8.7	909	142	62	
	10月	0	—	—	—	※
	11月	0	—	—	—	※
	12月	0	—	—	—	※
2025年	1月	5.1	924	96	4.7	
	2月	0	—	—	—	※
	3月	10.5	991	125	40	
	4月	0	—	—	—	※
	5月	0	—	—	—	※ 焼却炉休止
	6月	0	—	—	—	
	7月	0	—	—	—	
	8月	0	—	—	—	
	9月	0	—	—	—	
	10月	0	—	—	—	
	11月	0	—	—	—	
	12月	0	—	—	—	
2026年	1月	0	—	—	—	

※印は焼却炉使用実績無し

焼却炉炉内温度、集じん機入口温度、CO濃度については

連続測定を行っています。(月間平均値を掲載)

株式会社シキボウ江南